



Perustapaus liikennettömällä alueella.  
Muissa tapauksissa ratkaisut tarkastetaan  
HE:n kanssa.

#### TASAUSKERROS

Putket tuetaan perusmaahan tai tiivistetyntasauskerroksen  
varaen siten, että ne koko pituudeltaan tukeutuvat hyvin  
alustaan. Tasauskerrokseen käytettävän massan raekoko  
saa olla enintään 32 mm. Ei saa käyttää murskattua kiviainesta.

#### ALKUTÄYTTÖ

Putken alkutäyttö ulottuu noin 0.3 m putken tai sen  
suoja-putken yläpinnan yläpuolelle. Alkutäyttö ei saa  
sisältää kiviä, joiden läpimitta on yli 32 mm.  
Alkutäyttöön ei saa käyttää murskattua kiviainesta.

#### LOPPUTÄYTTÖ

Lopputäyttö ulottuu putken alkutäytön yläpinnasta maan  
pintaan. Täyttö voidaan tehdä koneellisesti kaivuumaita  
käyttäen. Lopputäyttö ei saa kuitenkaan sisältää yli 200 mm  
suuruisia kiviä ja lohkarkeitä, ei myöskään kantoja, risuja yms.  
Pintarakenteen kaivupaikan mukaisesti

Nimitys: **MAAKAASULINJAN PERUSKAIVANTO  
KAIVANNON TYYPIPOIKKILEIKKAUS**

Työ  
n:o **6697**

File  
tun. **6697\_PL\_1\_POIKKIL.**

Piirustus n:o

**6697\_PL\_1**

Rev.

**A**

Suhde

**1:10**

Arkki

**A4**



Reutisinkatu 12  
49400 HAMINA  
Puh. (05) 460 10 600  
Fax. (05) 460 10 601

Suunn. 7.6.2004 / MKo

Piirt. 7.6.2004 / MKo

Tark. 7.6.2004 / TKo

Hyv. 8.5.2009 / TKo

A rev: 8.5.2009 / JHe Puh nro:t päivitetty

B rev:

C rev:

D rev: